



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по режиму и безопасности

Л.С. Ямпольский Л.С. Ямпольский

«02» 02 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по соблюдению мер пожарной безопасности
коменданту учебного корпуса
ИПБ 031–21

Комендант учебного корпуса отвечает за соблюдение Правил Пожарной Безопасности подчиненным ему персоналом и в помещениях корпуса, закрепленных за ним.

Комендант учебного корпуса обязан:

1. ЗНАТЬ:

- действующие Правила Пожарной Безопасности, применительно к содержанию здания учебного корпуса, инструкции по общему противопожарному режиму в университете;
- пожарную опасность помещений, применяемых или хранимых в них веществ и материалов;
- места расположения в учебном корпусе первичных средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, связи (телефонов, извещателей пожарной сигнализации) и порядок вызова подразделений пожарной охраны;
- правила пользования и содержания средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители) и пожарного инвентаря, находящихся в учебном корпусе;
- порядок и правила ведения документации по пожарной безопасности.

2. ПРОВОДИТЬ:

- первичный инструктаж по мерам пожарной безопасности с сотрудниками учебного корпуса, принимаемыми на работу;
- не реже одного раза в год повторный инструктаж по мерам пожарной безопасности со всеми сотрудниками учебного корпуса;

3. Обязанности по содержанию зданий и помещений:

- Постоянно следить за соблюдением мер пожарной безопасности и установленного противопожарного режима.
- Следить, чтобы первичные средства пожаротушения постоянно содержались в исправном состоянии.
- Не разрешать проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару.
- Немедленно принимать меры к устранению нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов.
- Следить, чтобы в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся

отверстия и зазоры были заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами.

- Следить, чтобы при перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового оборудования соблюдались противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

- Следить, чтобы все двери помещений (в том числе специальные противопожарные), были в исправном состоянии и по окончании работы обязательно закрывались.

- Следить, чтобы наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) содержались в исправном состоянии и периодически проверять их на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

- Проверять, чтобы двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов были закрыты на замок, а на дверях указанных помещений была табличка с информацией о месте хранения ключей.

- Следить, чтобы окна чердаков, технических этажей и подвалов были остеклены и постоянно закрыты.

НЕ ДОПУСКАТЬ:

- хранение и применение в подвалах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток,

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

- производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приемах у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;

- устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- в помещениях пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

1. Действия при пожаре.

При получении сообщения о пожаре (прибытии к месту пожара):

- проверить, вызвана ли пожарная охрана;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, знающее расположение подъездных путей;
- удалить из помещения или опасной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара;
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;
- организовать отключение электроэнергии и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
- при прибытии на пожар подразделений пожарной охраны сообщить старшему начальнику пожарной охраны все необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации, о наличии взрыво - пожароопасных материалов, а также о наличии в помещениях людей.

Начальник отдела ГО и ЧС



С.К.Лихачёв