



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ
Врио ректора УлГТУ

[Signature] **Л.С.Ямпольский**
« 01 » 09 2025г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности при работе с электрооборудованием
в СОЛ «Садовка»

ИПБ 047-25

Работы в помещениях СОЛ «Садовка» должны проводиться при наличии исправного электрооборудования. При обнаружении дефектов в изоляции проводов, неисправности пускателей, штепселей, розеток, вилок и другой арматуры, а также заземления следует немедленно сообщить ответственному лицу за противопожарное состояние помещения (объекта).

Все неисправности электроприборов, электроаппаратуры и другого электрооборудования должны устраняться только специалистом энергетиком. Шкафы, в которых установлены электрощиты, должны быть закрытыми. Включение вновь приобретенных приборов и электрооборудования, а также увеличение числа электроосветительных точек и электронагревательных приборов допускается только с разрешения ответственного лица за энергоснабжение.

В случае прекращения подачи тока в сети все электроприборы должны быть немедленно выключены. В случае загорания электропроводов или электроприборов необходимо их немедленно обесточить и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения. Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться дежурным персоналом, неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- замена перегоревших предохранителей пучками проволоки. Необходимо применять предохранители только калиброванные, заводского изготовления;
- вешать на штепсельные розетки, выключатели и электропровода различные вещи, укреплять провода шнуром, веревкой или проволокой;
- переносить включенные электроприборы, а также ремонтировать электрооборудование, находящееся под напряжением;
- устройство и эксплуатация электросетей-временок;
- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией и изоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства;

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы, а также нагревательные приборы без наличия температурного датчика автоматического отключения электропитания;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами
- пользоваться поврежденными электроустановками (розетками, ответвительными и соединительными коробками и т.п.)

Начальник отдела ГО и ЧС



А.А. Буровский