



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



«УТВЕРЖДАЮ»

Врио ректора УлГТУ

Л.С.Ямпольский

"04" 09 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**по мерам пожарной безопасности в спортивно - оздоровительном лагере
«САДОВКА».**

ИПБ 044 -25

Настоящая инструкция устанавливает общие требования противопожарной безопасности на территории и во всех служебных, жилых и других специальных помещениях СОЛ «Садовка» и является обязательной для исполнения всеми рабочими и служащими.

1. В соответствии с действующим законодательством персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности СОЛ «Садовка» и его подразделений возлагается на директора СОЛ «Садовка», а за нарушение требований пожарной безопасности и на отдельных граждан.

2. Все работники СОЛ «Садовка» допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа (вводного и на рабочем месте) с соответствующим документальным его оформлением.

Отдыхающие в СОЛ «Садовка», должны быть ознакомлены с правилами поведения и мерами пожарной безопасности, установленными администрацией СОЛ «Садовка», в первый день прибытия в лагерь.

3. Все сотрудники СОЛ «Садовка» ОБЯЗАНЫ:

3.1. знать и соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим, установленный в СОЛ «Садовка»;

3.2. выполнять меры предосторожности при пользовании электрическими (газовыми) приборами, предметами бытовой химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, материалами и оборудованием;

3.3. в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять возможные меры к спасению отдыхающих, имущества и ликвидации пожара.

4. Особые требования к территории:

- 4.1 Территория лагеря должна содержаться в чистоте.
- 4.2 Сжигание мусора и тары производится в специально отведенных для этого местах под контролем обслуживающего персонала. Организация свалок горючих отходов на территории не разрешается.
- 4.3 Разведение костров, курение разрешается только в специально отведенных для этого местах, оборудованных средствами пожаротушения.
- 4.4 По периметру лагеря, со стороны леса, должна быть оборудована минерализованная полоса шириной не менее 3 метров.
- 4.5 Не допускать установку мангалов на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений.
- 4.6 Проезды для пожарной техники и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным водоемкам должны быть свободными от деревьев (кустарников).
- 4.7 Въезды на территорию лагеря должны быть выполнены с твердым покрытием.
- 4.8 К реке должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
- 4.9 У въездных ворот в лагерь должна быть размещена схема лагеря с обозначениями подъездов для забора воды из реки, пожарных кранов, водонапорной башни, электрощитов для обесточивания конкретных зданий, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, средств пожаротушения.
- 4.10 Пожарные щиты должны быть укомплектованы инвентарем в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в РФ».

5. Особые требования к помещениям

- 5.1 Для всех технических помещений должны быть определены категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ, которые обозначаются на дверях помещений соответствующей табличкой.
- 5.2 Все помещения надлежит содержать в чистоте. Корзины и ящики для бумаг должны регулярно очищаться и мусор выноситься за пределы здания в специально отведенное место.
- 5.3 В лестничных клетках и под маршами их не допускается устройство перегородок и кладовых, а также загромождение площадок и маршей какими-либо предметами и оборудованием.
- 5.4 Все двери эвакуационных выходов должны содержаться в исправном состоянии и открываться изнутри свободно, без ключа.
- 5.5 Эвакуационные пути в зданиях должны быть свободными и не загромождаться предметами мебели и т.п.
- 5.6 По окончании работы должен производиться обязательный осмотр всех помещений согласно установленного порядка.
- 5.7 По окончании рабочего дня все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения (металлические шкафы).

5.8 Двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток «зимнего дома» должны быть оборудованы доводчиками с уплотнениями в притворах.

5.9 Пути эвакуации двухэтажных зданий для отдыхающих и столовой должны быть обозначены эвакуационными знаками.

5.10 В помещениях СОЛ «Садовка» запрещается:

- курить (кроме специально отведенных для этого мест);
- пользоваться самодельными электронагревательными приборами и электронагревательными приборами без термодатчика автоматического отключения электропитания;
- производить огнеопасные работы без оформленного установленным порядком наряда-допуска;
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в неустановленных местах;
- убирать помещения с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- оставлять без присмотра находящиеся под напряжением электроприборы.

6. Проведение временных сварочных и других огнеопасных работ разрешается только с оформлением наряда-допуска.

7. Меры пожарной безопасности при работе с электрооборудованием

7.1. Работы в помещениях СОЛ «Садовка» должны проводиться при наличии исправного электрооборудования. При обнаружении дефектов в изоляции проводов, неисправности пускателей, штепселей, розеток, вилок и другой арматуры, а также заземления следует немедленно сообщить ответственному лицу за противопожарное состояние помещения.

7.2. Все неисправности электроприборов, электроаппаратуры и другого электрооборудования должны устраняться только специалистом электриком. Шкафы, в которых установлены электрощиты, должны быть закрытыми.

7.3. Включение вновь приобретенных приборов и электрооборудования, а также увеличение числа электроосветительных точек и электронагревательных приборов допускается только с разрешения ответственного лица за энергоснабжение.

7.4. В случае прекращения подачи тока в сети все электроприборы должны быть немедленно выключены. В случае загорания электропроводов или электроприборов необходимо их немедленно обесточить и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.

7.5. Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться дежурным персоналом, неисправную электросеть следует отключать до приведения её в пожаробезопасное состояние.

7.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- замена перегоревших предохранителей пучками проволоки. Необходимо применять предохранители только калиброванные, заводского изготовления.
- навешивать на штепсельные розетки, выключатели и электропровода различные вещи, укреплять провода шнуром, веревкой или проволокой.

- переносить включенные электроприборы, а также ремонтировать электрооборудование, находящееся под напряжением;
- устройство и эксплуатация электросетей-временок;
- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией и изоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства;
- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы, а также нагревательные приборы без наличия температурного датчика автоматического отключения электропитания;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться поврежденными электроустановочными изделиями (розетками, осветительными и соединительными коробками и т. п.). Установочная электроарматура (розетки, коробки и др.) должна изолироваться от горючих конструкций негорючими материалами.

8. Действия при пожаре

Первый заметивший пожар обязан:

- оповестить отдыхающих, администрацию лагеря о пожаре,
- вызвать самому или через администрацию лагеря подразделения пожарной охраны по телефону 01 (112-по мобильному телефону),
- принять неотложные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Директор СОЛ «Садовка» (лицо из администрации лагеря) обязан:

- включить систему оповещения о пожаре,
- вызвать подразделения пожарной охраны по телефону 01 (112),
- организовать эвакуацию людей в безопасное место, тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения с помощью членов ДПД,
- руководить действиями ДПД, организованной из числа обслуживающего персонала, согласно имеющегося боевого расчёта,
- организовать встречу подразделений пожарной охраны,
- при прибытии подразделений пожарной охраны сообщить руководителю тушения пожара сведения о характере пожара, наличии отдыхающих и принятых мерах по ликвидации очага пожара и в дальнейшем действовать согласно его распоряжений.

Начальник отдела ГО и ЧС



А.А.Буровский