



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



«УТВЕРЖДАЮ»
Врио ректора УлГТУ

Л.С.Ямпольский

«01» 09 2025г.

ИНСТРУКЦИЯ
ответственному лицу за соблюдение мер пожарной безопасности
на отдельном объекте СОЛ «САДОВКА»

ИПБ 046-25

Ответственное лицо за соблюдение мер пожарной безопасности на отдельном объекте СОЛ «Садовка» отвечает за соблюдение норм и правил пожарной безопасности подчинённым ему персоналом, а также отдыхающими, проживающими на его объекте, и несёт персональную ответственность за выполнение требований «Правил противопожарного режима в РФ» и настоящей инструкции в установленном законом порядке.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОБЯЗАН:

1. Знать пожарную опасность помещений, а также применяемых или хранимых в них веществ и материалов.
2. Знать действующие правила, инструкции по общему противопожарному режиму в СОЛ «Садовка».
3. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря, находящихся на объекте, уметь пользоваться ими для тушения пожара и не допускать использования пожарного инвентаря не по прямому назначению.
4. Знать места расположения средств пожарной сигнализации, связи (телефонов, извещателей пожарной сигнализации) и уметь пользоваться ими для вызова пожарной охраны.
5. Следить за соблюдением сотрудниками мер пожарной безопасности и установленного противопожарного режима во время проводимых работ.
6. Ежедневно, по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения на предмет их пожаробезопасности согласно установленного порядка осмотра помещений в СОЛ «Садовка».
7. Обесточивать объект (помещения), где по окончании рабочего дня не остаётся дежурного персонала, а также при пожаре.

ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ.

8. Обозначить соответствующей стандартной биркой на дверях технических помещений категорию пожароопасности и степень электробезопасности.

9. Следить, чтобы противопожарные системы и установки помещений постоянно содержались в исправном состоянии.

Не допускать устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

10. Не разрешать проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно - измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов.

11. Немедленно принимать меры к устранению нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов.

12. Следить, чтобы в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры были заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.

13. Следить, чтобы все двери в помещениях (в том числе специальные противопожарные) были в исправном состоянии и по окончании работы обязательно закрывались.

14. Проверять, чтобы двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, были закрыты на замок и на дверях указанных помещений была табличка с информацией о месте хранения ключей.

15. Следить, чтобы окна чердаков, технических этажей и подвалов были остеклены и постоянно закрыты.

16.. НЕ ДОПУСКАТЬ:

- хранение и применение в подвалах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

- использовать чердаки для организации хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;

17. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ.

- вызвать пожарную охрану по телефону **01 (112 – по мобильному телефону)**;
- поставить в известность о пожаре технического директора СОЛ «Садовка»;
- удалить из помещений или опасной зоны людей;
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;
- отключить электроэнергию (перекрыть газовые коммуникации), произвести остановку систем вентиляции (за исключением систем противопожарной защиты);
- при прибытии на пожар подразделений пожарной охраны сообщить старшему начальнику пожарной охраны все необходимые сведения об очаге пожара, мерах, принятых по его ликвидации, о наличии в складах и подвалах взрыво - пожароопасных материалов, баллонов с газом, а также о наличии в помещениях людей, занятых ликвидацией очагов горения и нуждающихся в помощи.

Начальник отдела ГО и ЧС



А.А. Буровский