



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по режиму
и безопасности



Л.С. Ямпольский

« 05 »

02

2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в электрощитовой
ИАТУ УлГТУ

ИШБ 059-26

Настоящая Инструкция устанавливает общие требования противопожарной безопасности в помещении электрощитовой, и является обязательной для исполнения электротехническим персоналом отдела главного энергетика (ОГЭ) университета, организующим и производящим работы, связанные с её эксплуатацией.

В соответствии с действующим законодательством ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещении электрощитовой несёт главный энергетик университета. Ответственность за соблюдение и исполнение мер пожарной безопасности в помещении электрощитовой несёт электротехнический персонал, производящий работы.

Электротехнический персонал ОГЭ ОБЯЗАН:

1. Знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим, установленный для электрощитовой.
2. Знать места нахождения в помещении электрощитовой первичных средств пожаротушения и уметь ими практически пользоваться.
3. Соблюдать установленный порядок осмотра помещения электрощитовой по окончании работы.
4. В случае обнаружения пожара персонал должен действовать согласно Инструкции электротехническому персоналу по ликвидации пожара в электроустановках.

В помещении электрощитовой запрещается:

- Курить;
- пользоваться электронагревательными приборами;

- хранить и использовать любые посторонние предметы, в том числе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- применять открытый огонь;
- производить временные сварочные и другие огнеопасные работы без оформленного установленным порядком наряда-допуска;
- производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легко воспламеняющихся и горючих жидкостей;
- уменьшать зоны действия автоматической пожарной сигнализации, а также автоматической установки пожаротушения.

Требования к электрооборудованию

1. Работа оборудования и его нагрузка, а также объём его технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должны соответствовать требованиям установленной нормативно-технической документации.

2. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей необходимо производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.).


3. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

4. Корпуса соединительных и ответвительных шкафов должны быть изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.

При эксплуатации электроустановки запрещается:

- пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, ответвительными и соединительными коробками и т.п.
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника
- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания
- использовать кабели и провода с повреждённой изоляцией и изоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства
- оставлять под напряжением провода и кабели с неизолированными концами
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие и легковоспламеняющиеся вещества и материалы

Начальник отдела ГО и ЧС



А.А. Буровский