


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора УлГТУ

 Л.С. Ямпольский
«01» 09 2025г.

ИНСТРУКЦИЯ
дежурному персоналу зимнего дома СОЛ «Садовка» о
порядке действий при срабатывании автоматической
пожарной сигнализации

ИПБ 052-25

А. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации (мигает сигнальная лампа, гудит звуковая сирена):

1. Нажать кнопку под мигающей лампочкой (лампа погаснет, сирена не гудит)
2. Уточнить помещения, находящиеся под охраной данного луча пожарной сигнализации (список на стене)
3. Убыть к месту срабатывания автоматической пожарной сигнализации для уточнения обстановки (наличия загорания).


Б. При обнаружении загорания:

1. Оповестить проживающих о пожаре
2. Блокировать помещение, где возник пожар, закрыв входную дверь
3. Включить звуковое оповещение о пожаре (переключатель на стене)
4. Сообщить о пожаре руководству СОЛ «Садовка»
5. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушители на лестничной клетке).

В. При установлении ложного срабатывания:

1. Переключить прибор в исходное (рабочее) состояние (отжать кнопку)
2. При исправной работе прибора и луча охраны пожарной сигнализации соответствующая лампочка не мигает и сирена не гудит
3. В случае срабатывания прибора и в этом случае, нажатием кнопки отключить неисправный луч пожарной сигнализации и сообщить администрации СОЛ «Садовка».

Начальник отдела ГО и ЧС



А.А. Буровский